



EB-2004-0545

AVIS DE REQUÊTE ET D'AUDIENCE ÉCRITE

EN VUE D'OBTENIR L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE DES INSTALLATIONS DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ AFIN DE RELIER AU RÉSEAU UNE MINE APPARTENANT À LA SOCIÉTÉ DE BEERS CANADA INC. ET DE RENFORCER LES SYSTÈMES DE TRANSPORT DE FIVE NATIONS ENERGY INC. ET DE HYDRO ONE NETWORKS INC.

De Beers Canada Inc. (ci-après, « De Beers »), Five Nations Energy Inc. (ci-après, « FNEI ») et Hydro One Networks Inc. (ci-après, « Hydro One » ou, collectivement, les « Requérants ») ont déposé conjointement une requête, datée du 20 décembre 2004, (ci-après, la « Requête ») auprès de la Commission de l'énergie de l'Ontario (ci-après, la « Commission ») aux termes du paragraphe 92 (1) de la *Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario*, L.O. 1998, c.15, Annexe B, en vue d'obtenir une ordonnance de la Commission autorisant la construction et le renforcement de certaines installations de transport d'électricité, notamment toutes les mises à niveau afférentes aux postes. La Commission a assigné à la requête le numéro EB-2004-0545.

Le motif du dépôt de la Requête est de construire des installations de transport qui relieront la mine de diamants Victor (ci-après, la « Mine Victor ») prévue par De Beers au réseau de transport d'électricité de l'Ontario. La Mine Victor est située environ à 90 kilomètres à l'Ouest d'Attawapiskat. Ce projet requiert la construction d'une ligne de transport d'environ 100 kilomètres à circuit simple de 115 kilovolts (ci-après, « kV ») entre le poste de transformateurs (ci-après, « PT ») Attawapiskat appartenant à FNEI et la Mine Victor.

Les mises à niveaux suivantes devront être effectuées aux systèmes de transport d'électricité de FNEI et de Hydro One :

- la construction d'une ligne de transport d'environ 170 km à circuit simple de 115 kV entre le poste de sectionnement (ci-après, « PS ») Moosonee de Hydro One et le PT Kashechewan de FNEI;
- la construction d'une ligne de transport d'environ 180 km à circuit simple de 115 kV entre le PS Moosonee de Hydro One et Abitibi Canyon Junction, ce qui permet de relier le PT Pinard de Hydro One et le PS Moosonee;

- les modifications au PT Attawapiskat et au PT Kashechewan de FNEI;
- les modifications au poste de distribution (ci-après, « PD ») Moosonee, au PS Moosonee et au PT Pinard de Hydro One.

Comment consulter les documents présentés par les Requérants

Des copies de la Requête et des pièces présentées à l'avance pour la soutenir sont disponibles pour consultation publique (voir les adresses plus bas) :

- dans les bureaux de la Commission;
- dans les bureaux centraux de Hydro One à Toronto;
- dans les bureaux de FNEI à Timmins;
- dans les bureaux de Kashechewan Power Corporation;
- dans les bureaux de Attawapiskat Power Corporation;
- dans les bureaux de Fort Albany Power Corporation;
- dans les bureaux de la municipalité de Moosonee;
- dans les bureaux du conseil de Mushkegowuk.

Comment participer


La Commission entend procéder par voie d'audience écrite, à moins qu'une partie ne présente à la Commission des raisons justifiant de ne pas tenir une telle audience. Si vous avez des objections à ce que la Commission tienne une audience dans cette affaire, vous devez fournir des arguments écrits précisant en quoi une audience orale est nécessaire. Les objections à une audience écrite doivent parvenir au secrétaire de la Commission dans les sept (7) jours civils suivant la publication du présent avis. Si vous désirez participer à cette instance, vous devez faire parvenir une demande écrite au secrétaire de la Commission dans les quatorze (14) jours civils suivant la publication du présent avis. Vous pouvez obtenir des renseignements sur la participation auprès du Service à la clientèle de la Commission en composant sans frais le 1 877 632-2727 ou par courriel à Boardsec@oeb.gov.on.ca. Vous pouvez également consulter la foire aux questions (FAQ) dans le site Internet de la Commission à www.oeb.gov.on.ca. Vous devez également faire parvenir une copie de votre requête à chacun des Requérants.

Corporation of the Town of Moosonee
5, rue First
Moosonee (Ontario) P0L 1Y0
À l'attention de : Neil Tremblay,
Directeur des
services
municipaux
Tél. : (705) 336-2993
Télééc. : (705) 336-2426

Conseil de Mushkegowuk
C.P. 370
Moose Factory (Ontario) P0L 1W0
À l'attention de : Stan Louttit, Grand chef
Tél. : (705) 658-4222
Télééc. : (705) 658-4250

Fait à Toronto le 24 décembre 2004.

COMMISSION DE L'ÉNERGIE DE L'ONTARIO



Peter H. O'Dell
Secrétaire adjoint